

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Место проведения испытаний:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76

Аттестат аккредитации ИЛ № РОСС RU.0001.512236
бессрочно

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ
№ 32730.П.1.2./2151.1 от 13.09.2019 г.

Заказчик: МУП "Унароковское"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково, ул. Ленина, 27.

Наименование предприятия/объекта: МУП "Унароковское"

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, х. Славянский

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 2151

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ Хоменко Н.А.

Дата и время отбора проб: 10.09.2019 г. с 11:20 по 11:30

Дата и время доставки проб: 10.09.2019 г. 12:00

Основание: Заявление

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы: 32730.П.1.2./2151.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: в/кран перед поступлением в разводящую сеть (накопитель, скважина № 2469)

Количество (объем) пробы на испытания: 1,5 л

Температура воды при отборе пробы: 18 °С