Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
Главный врач Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В.Петухова _____
Подпись МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 16738.П.1.2./1291.1 от 09.07.2020г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям не ***соответствует*** гигиеническим нормативам, установленными санитарно – эпидемиологическими правилами и пормами СапПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по благоприятному органолептическому свойству воды: мутность 5,5+/-1,1ЕМФ, цветность 50+/-15 градус, по обобщённым показателям: общая минерализация (сухой остаток) -1311,6 мг/л.

Врач по общей гигиене _____ Шаповалов В.И.
Должность исполнителя подпись исполнителя ФИО исполнителя